

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Мира, 56 т.262-20-09 ф.262-20-09 E-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Тихорецкого района Управления надзорной деятельности

Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование органа государственного надзора)

г. Тихорецк, ул. Энгельса, 76 А, тел. (861)967-21-01, E-mail: ogpn14@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 25/1/1-2

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
34(МОУ СОШ № 34)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Плескачев Э.Л.

Отдел надзорной деятельности Тихорецкого района Управления надзорной
деятельности Главного Управления
МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование органа ГПН)

от « 29 » января 2014 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.

« 4 » февраля 2014 г. по 13 ч 00 мин. « 4 » февраля 2014 г.
с 12 ч 00 мин.

« 5 » февраля 2014 г. по 13 ч 00 мин. « 5 » февраля 2014 г.
проведена проверка

Старший инспектор Букреев Евгений Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

*Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34(МОУ
СОШ № 34) , г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 68*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Гринь А. В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопас-	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
------------------	---	--	--	--

		ности, требования которого (-ых) нару- шены		
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении кабинета № 24 (технологии) и в помещении спортивного зала	НПБ 110-03 табл. 1	05.08.2014	
2	Допущено устройство подсобных помещений под лестничными клетками левого и правого крыла здания на первом этаже, а так же размещения в них мебели и других горючих материалов	Правила противопожарного режима в РФ п. 23	05.08.2014	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августа 2014 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор Букреев Евгений Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«5» февраля 2014г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Гринь А. В.

(должность, фамилия, инициалы)

«__» февраля 2014г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

(861)268-64-40